RARR/BZ/1537/2013

Rzeszów, 2013.02.27

Odpowiedzi nr 3 do siwz ZP 16/2013/CZP

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 16/2013/CZP ogłoszonego w dniu 18 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 67602 – 2013 oraz na stronie www.rarr.rzeszow.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego na wykonanie usługi pn:
Wykonanie usług polegających na ochronie, monitoringu oraz sprzątaniu obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w Jasionce.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) RARR S.A. udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1)
Treść pytania:
Czy system alarmowy ma być konserwowany, jeśli tak to z jaką częstotliwością?
Odpowiedź:
Konserwacja urządzeń systemu alarmowego nie jest przedmiotem przetargu, objęta jest oddzielną umową.

2)
Treść pytania:
Jaka jest ilość urządzeń systemu alarmowego?
Odpowiedź:
W Budynku Inkubatora w skład systemu monitorowania wchodzą urządzenia telewizji dozorowej (CCTV) Monitoring wewnętrzny: kamery w obudowie kopułowej hermetycznej 20 szt., multiplekser – rejestrator cyfrowy triplex 16 wejść HDD 500 GB 2 szt., klawiatura sterująca do rejestratorów 1 szt., monitor 21” 2 szt., zasilacze kamer 5 szt. Monitoring zewnętrzny: multiplekser –rejestrator cyfrowy 16 wejść HDD 500 GB. 1 szt., kamera kolorowa dualna wysokiej rozdzielczości w obudowie hermetycznej 11 szt. ,monitor kolor 21” 1 szt. Zasilacze kamer 3 szt.
oraz system sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) typ centrali „Polon” 4900, uniwersalne czujki dymu DUR-4046, ręczny ostrzegacz pożarowy ROP- 4001, element kontrolno-sterujący EKS- 4001, adresowalny sygnalizator SAL-4001. Wszystkie urządzenia są na gwarancji i posiadamy zagwarantowaną obsługę i konserwację (serwis) systemu pożarowego i TV dozorowej.