RARR/BZ/1625/2014

Rzeszów, 2014.02.25

Wyjaśnienia nr 3 treści siwz ZP 4/2014/CZP

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 4/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań i wyjaśnień do siwz.

Przedmiar robót E2-ST „Instalacje elektryczne podstawowe"

1)
Treść pytania:
W pkt 4.24 przedmiaru robót występuje przewód DY 2,5 w ilości 600 mb. Zmierzona ilość przewodu DY 2,5 wg rys. E2-2, E2-3 wynosi 860mb.
W związku z powyższym ilość bruzdy i rur winidurowych w pkt 4.14 i 4.15 powinna wynosić odpowiednio 287 mb.
Prosimy o korektę przedmiarów w pkt 4.14, 4.15, 4.24.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

2)
Treść pytania:
Ilość przewodu YDY 3x2,5 wg pkt 4.27, 4.28 przedmiaru robót wynosi 1070 mb. Ilość zmierzona wg rys E2-2, E2-3 wynosi 1590 mb.
Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

3)
Treść pytania:
W przedmiarze robót „Instalacje elektryczne podstawowe" brak pozycji – montaż rur winidurowych n/u i przewodu YDY 3x2,5 do wyłączników oświetleniowych hali w ilości 100mb.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

4)
Treść pytania:
Według przedmiaru pkt 2.4 ilosc korytek wynosi 425 mb, zmierzona długość wg rys. E2-2 wynosi 445 mb.
Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.2 i 2.4.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

5)
Treść pytania:
Według przedmiaru pkt 2.5 ilość korytek K-200 wynosi 55 mb, zmierzona długość wg rys. E2-2 wynosi 75 mb.
Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.3 i 2.5.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

6)
Treść pytania:
Instalacje sanitarne
Na rzucie parteru – instalacje wod-kan (nr rysunku S1/1) znajdują się miski ustępowej – 2 szt. Brak w przedmiarze. Czy należy je uwzględnić w wycenie?
Odpowiedź:
Omyłkowo nie ujęto 2 misek ustępowych do tych stelaży – należy je ująć.

Dotyczy branży elektrycznej :

7)
Treść pytania:
W czyim zakresie jest dostawa i montaż rozdz. RW-3 i RW-4, podgrzewanych wpustów dachowych i grzejników elektrycznych ?
Odpowiedź:

Szafy zasilająco – sterujące RW-3 i RW-4 stanowią komplet z centralami wentylacyjnymi i agregatami chłodniczymi. Całość dostarcza i montuje wykonawca instalacji wentylacji i klimatyzacji. Podgrzewane wpusty dachowe oraz grzejniki elektryczne przewidziano w proj. Branży sanitarnej.

8)
Treść pytania:
Prosimy o wskazanie na hali (rys. E2-2) opraw oświetlenia podstawowego, które mają być wyposażone w inwertery zapewniające oświetlenie dróg ewakuacyjnych przez min.2h oraz korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
W pomieszczeniach jednostek produkcyjnych nie przewiduje się montażu inwerterów w oprawach oświetlenia podstawowego.

9)
Treść pytania:
W pkt 4.24 przedmiaru robót występuje przewód DY 2,5 w ilości 600 mb. Zmierzona ilość przewodu DY 2,5 wg rys. E2-2, E2-3 wynosi 860mb. W związku z powyższym ilość bruzdy i rur winidurowych w pkt 4.14 i 4.15 powinna wynosić odpowiednio 287 mb. Prosimy o korektę przedmiarów w pkt 4.14, 4.15, 4.24.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

10)
Treść pytania:
Ilość przewodu YDY 3x2,5 wg pkt 4.27, 4.28 przedmiaru robót wynosi 1070 mb. Ilość zmierzona wg rys E2-2, E2-3 wynosi 1590 mb. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

11)
Treść pytania:
W przedmiarze robót "Instalacje elektryczne podstawowe" brak pozycji – montaż rur winidurowych n/u i przewodu YDY 3x2,5 do wyłączników oświetleniowych hali w ilości 100mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

12)
Treść pytania:
Według przedmiaru pkt 2.4 ilość korytek wynosi 425 mb, zmierzona długość wg rys. E2-2 wynosi 445 mb. Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.2 i 2.4.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

13)
Treść pytania:
Według przedmiaru pkt 2.5 ilość korytek K-200 wynosi 55 mb, zmierzona długość wg rys. E2-2 wynosi 75 mb. Prosimy o korektę przedmiaru w pkt 2.3 i 2.5.
Odpowiedź:
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podstawę wyceny prac stanowią PB, PW i STW i OR. Przedmiar w tym przypadku stanowi jedynie dokument poglądowy i pomocniczy. Z tego względu, jeśli konieczność wykonania określonych robót wynika z projektu, uznaje się je za objęte przedmiotem zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.